

ЧАО ЗЖРК
ш.Эксплуатационная

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ремонтной службы предприятия или лицо, уполномоченное им
Главный энергетик Бабинский Д.В.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
« » 2 г.

Ведомость дефектов № 27

[типовая, для конкретного ремонта, дополнительная к ведомости дефектов №]

на ремонт

[вид ремонта]


Инвентарный № 59151

Объект Электропривод комплектный регулируемый селективный ЭКРС 6/1.6

[наименование объекта ремонта]

Краткое описание работ **Ремонт в условиях производителя.**

Руководитель структурного: Главный энергетик ш. «Эксплуатационная»
подразделения-заказчика работ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

 А.Н. Карпов

Руководитель ремонтной службы
структурного подразделения-заказчика работ по принадлежности: Механик ПВС [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

 В.Ю.Ортин

СОГЛАСОВАНО:

Основной исполнитель ремонта (генеральный подрядчик)

[наименование организации-исполнителя ремонта]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

| № п/п | Наименование агрегата, узла, основного конструктивного элемента, требующего ремонта; | Объем работ | | Материалы; арматура, запасные части и оборудование, требующие замены | Исполнитель | Примечания |
|-------|--|-------------|---------|--|-------------|------------|
| | | единица | количе- | | | |
| | | | | | | |

| 1 | чертеж и позиция на чертеже или номер схемы; перечень работ, которые подлежат выполнению | измерения | ство | при- знак*) | наименование | количество | единица измерения | масса, кг | | 11 | 12 |
|---|--|-----------|------|----------------|--------------------------------------|------------|-------------------|-----------|-------|----|----|
| | | | | | | | | 1 шт. | всего | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Шкаф управления ШУ – замена изношенных шлейфов между платами управления | | 1 | | Новые шлейфы | | | | | | |
| 2 | Шкаф с выпрямителем - выполнить проверку шлейфов с заменой изношенных. Проверка блока питания и платы управления. Проверка силовых тиристоров - замена вышедших из строя на аналогичные. | | 1 | | Новые шлейфы. Тиристоры Т-353-800-32 | | | | | | |
| 3 | Шкаф с выпрямителем. Шкаф с инвертором. Изготовить две резервных платы БРЦЦ | | 1 | | Плата БРЦЦ | 2 шт. | | | | | |
| 4 | ВТЦ-320 – выполнить наладку и проверку плат управления и питания(в том числе и резервных) а также программного обеспечения.. | | 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Составил: Механик ПВС
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



В.Ю.Ортин