


ПРЕДПРИЯТИЕ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ
В ФОРМЕ ЧАСТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЗАПОРОЖСКИЙ ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ КОМБИНАТ»

УТВЕРЖДАЮ:


Технический Директор ЧАО «ЗЖРК»
С.П. Полторащенко
«10» 01. 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на установку технологического оборудования на подземные резервуары хранения горюче-смазочных материалов на АЗС АТЦ (склад № 7)

1. Краткая информация по АЗС (склад № 7)

№ п/п	Наименование оборудования	Инв. №	Объем, м ³	Вид ГСМ	Топливо и масло - раздаточные колонки
1.	Резервуар № 1	02990	10	Тех.масло	МРК
2.	Резервуар № 2	02996	10	Тех.масло	МРК
3.	Резервуар № 3	02997	10	Тех.масло	МРК
4.	Резервуар № 4	02991	50	Диз.топливо	ТРК № 2
5.	Резервуар № 5	02998	50	Диз.топливо	ТРК № 3 и № 6
6.	Резервуар № 6	02993	50	Бензин	ТРК № 4 и № 5
7.	Резервуар № 7	03000	50	Технологический (не используется)	Не подключен
8.	Резервуар № 8	02989	20	Керосин	ТРК № 1

2. Разработка технических решений для установки необходимого сертифицированного комплекта оборудования с программным обеспечением.
3. Перечень устанавливаемого оборудования:
 - расходомер-счетчик – 6 шт. (на топливо - раздаточные колонки Шельф-100 № 1, 2, 3, 4, 5, 6);
 - комплект электроники и программного обеспечения.
4. Дополнительные требования:
 - оборудование, электроника и программное обеспечение сертифицированы в Украине;
 - управление ТРК с рабочего места оператора АЗС;
 - ведение отчетности по работе АЗС;

- передача данных на компьютер бухгалтера материальной бухгалтерии ЧАО «ЗЖРК» о движении нефтепродуктов на АЗС;
- формировать отчеты по счетчикам расходмеров, сведенные за сутки данные суточного объема отпущенного топлива с акцизного склада;
- пересчет литров, приведенных до температуры 15⁰С;
- метрологическая аттестация устанавливаемого оборудования с предоставлением необходимого комплекта документов;
- программное обеспечение должно сопрягаться с программой 1С используемой на ЧАО «ЗЖРК», с возможностью выгружать отчеты в 1С;
- регистрация средств измерения в Едином государственном реестре ГФС расходомеров-счетчиков и уровнемеров-счетчиков уровня топлива.

Начальник АТЦ

И.Н. Баршак


Согласовано:

Директор по производству




В.В. Ракша

Главный бухгалтер



И.В. Фоменко

Начальник ОКСиР



О.Н. Череп

Начальник ОиТ



Кузнецов А. В.