


ЧАО ЭЖРК
Ш. «Эксплуатационная»
ПОДЗЕМНЫЙ УЧАСТОК
ПЫЛЕВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СЛУЖБЫ

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ремонтной службы предпри-
ятия или лицо, уполномоченное им
Главный энергетик  Д.В. Балинский
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
« 6 » 08 2000 г.

Ведомость дефектов № 2

[типová, для конкретного ремонта, дополнительная к ведомости дефектов №]

на текущий ремонт
[вид ремонта]

электропривод комплектный регулируемый

Инвентарный № _____ Объект **селективный ЭКРС -6/1,6** [наименование объекта ремонта]

Краткое описание работ **текущий ремонт схемы управления и защиты силовой части электропривода**

Руководитель структурного: Начальник ш. «Эксплуатационная» _____ К.И. Каратанас
подразделения-заказчика работ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Руководитель ремонтной службы Главный энергетик ш. «Эксплуатационная» _____ А.Н. Карпов
структурного подразделения-заказчика [должность, подпись (инициалы, фамилия)]
работ по принадлежности

СОГЛАСОВАНО:

Основной исполнитель ремонта (генеральный подрядчик) _____ [наименование организации-исполнителя ремонта] _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

№ п/п	Наименование агрегата, узла, основного конструктивного элемента, требующего ремонта; чертеж и позиция на чертеже или номер схемы; перечень работ, которые подлежат выполнению	Объем работ единица измерения	количество	при- знак*)	Материалы; арматура, запасные части и оборудование, требующие замены						Исполнитель	Примечания
					наименование	количество	единица измерения	масса, кг		1 шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Замена блока конденсаторов БК-100	шт.	3									Изготовление новых
2	Замена блока резисторов БР-1	шт.	3									Изготовление новых
3	Замена блока ВРЦ-5	шт.	2									Изготовление новых
4	Ремонт блока импульсных устройств ВИУ-10	шт.	1									
5	Ремонт блока защиты БЗ-16	шт.	1									
6	Комплексная наладка	шт.	1									Оформление отчета

Составил: Электромеханик подземного участка ПВС
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]



В.Ю. Ортин

тел. 76-23